Fabryka Armatury Hawle Spółka z o.o.
ul. Piaskowa 9 I 62-028 Koziegłowy
+48 61 81 11 400
+48 61 81 11 413
info@hawle.pl
hawle.pl

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych

Nr **20/2025**

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: **kołnierz z króćcem PE do zgrzewania**
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego[1)]: **0310**
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **do sieci wodociągowych oraz kanalizacyjnych przesyłających nieagresywne ścieki z rur PE**
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
   E. Hawle Armaturenwerke GmbH, A-4840 Vöcklabruck – Austria, Wagrainer Straße 13
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:
   Fabryka Armatury Hawle Sp. z o.o., ul. Piaskowa 9, 62-028 Koziegłowy
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **4**
7. Krajowa specyfikacja techniczna:

   7a. Polska Norma wyrobu:

   PN-EN 1563:2018-10 „Odlewnictwo. Żeliwo sferoidalne."

   PN-EN 1092-2:2024 Kołnierze i ich połączenia- Kołnierze okrągłe do rur, armatury, łączników i osprzętu z oznaczeniem PN - Kołnierze żeliwne.

   PN-ISO 11922-1:2020-02 „Rury z tworzyw termoplastycznych do przesyłania płynów. Wymiary i tolerancja. Część1: Szeregi metryczne."

   Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji[2)]:

   7b. Krajowa ocena techniczna:

   Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:

   Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu[2)]:

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi[3)]
Materiał korpusu	Żeliwo sferoidalne	PN-EN 1563:2018-10
Owiercenie kołnierza	PN 10 (standard), PN 16 (od DN 200)	PN-EN 1092-2:2024
Ciśnienie robocze	PN 16	PN-EN 1092-2:2024
Materiał rury	PE 100, SDR 11, PN 16	PN-ISO 11922-1:2020-02
Średnica nominalna DN/Średnica rury	DN 50/ø63, DN 80/ø90, DN 100/ø110,ø125 – DN 200/ø200,ø225	PN-EN 1092-2:2024 PN-ISO 11922-1:2020-02

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne ze wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Andrzej Mendrek – Specjalista ds. technicznych

.....

(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Koziegłowy, 4 marca 2025 r.

(miejsce i data wydania)

(podpis)

Specjalista ds. technicznych
Andrzej Mendrek

---

1) Zgodnie z krajowymi systemami oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych określonymi w § 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. poz. 1966) producent określa typ wyrobu budowlanego, dla którego sporządza on krajową deklarację właściwości użytkowych. Sposób oznaczania tak określonego typu wyrobu budowlanego w krajowej deklaracji właściwości użytkowych ustala producent. Oznaczenie to należy powiązać z typem wyrobu, a więc z zestawem poziomów lub klas właściwości użytkowych oraz zamierzonym zastosowaniem wyrobu, określonymi w krajowej deklaracji. Oznaczenie powinno być niepowtarzalne w odniesieniu do typów wyrobów budowlanych produkowanych przez danego producenta.

2) Wypełnić, jeżeli jednostka certyfikująca lub laboratorium/laboratoria brały udział w zastosowanym krajowym systemie oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego.

3) W przypadku zastosowania przepisu § 5 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 niniejszego rozporządzenia, w kolumnie trzeciej należy wskazać, który z wyżej wymienionych przepisów w odniesieniu do zasadniczej charakterystyki wyrobu został zastosowany.