CNBOP-PIB
AC 063

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
im. Józefa Tuliszkowskiego
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
05-420 Józefów k/Otwocka, ul. Nadwiślańska 213

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 4510/2021

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy na wniosek:

Fabryka Armatury HAWLE Sp. z o.o.
ul. Piaskowa 9
62-028 Koziegłowy

stwierdza, że wyrób:	**Hydrant nadziemny DN80 PN16 typ A z pojedynczym i podwójnym zamknięciem typ: A wg EN 14384:2005.** **Oznaczenie producenta: UNO nr kat. 221 oraz DUO nr kat. 220**
produkowany przez:	**Fabryka Armatury HAWLE Sp. z o.o.** **ul. Piaskowa 9** **62-028 Koziegłowy**
w zakładzie produkcyjnym:	**Fabryka Armatury HAWLE Sp. z o.o.** **ul. Piaskowa 9** **62-028 Koziegłowy**
spełnia wymagania:	**pkt. 3.21 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002; zm.: Dz. U. z 2010 r. nr 85, poz. 553 oraz z 2018 r. poz. 984).**

Dokumentacja:
1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 5590/2020 z dnia 22.05.2020 r.
2. Sprawozdanie z badań nr 900/BU/21 wydanie 2 z dnia 07.09.2021 r. oraz 1368/BU/21 z dnia 09.11.2021 r. wykonanych w Zespole Laboratoriów Urządzeń i Środków Gaśniczych BU CNBOP-PIB.
3. Certyfikat nr 1438-CPR-0799 z dnia 09.12.2021 r. wydany przez CNBOP-PIB w Józefowie, jednostkę notyfikowaną nr 1438.

Świadectwo jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawcę wymagań zawartych w umowie nr 4510/DC/CNBOP-PIB/2021.

Okres ważności świadectwa: od **09.12.2021 r.** do **08.12.2026 r.**

DYREKTOR CNBOP-PIB

st. bryg. dr inż. Paweł Janik

Józefów, dnia: 9 grudnia 2021 r.

CNBOP-PIB
PCA Polskie Centrum Akredytacji
AC 063

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
im. Józefa Tuliszkowskiego
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
05-420 Józefów k/Otwocka, ul. Nadwiślańska 213

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 4510/2021

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB

Hydrant nadziemny DN80 PN16 typ A z pojedynczym i podwójnym zamknięciem typ: A wg EN 14384:2005.
Oznaczenie producenta: UNO nr kat. 221 oraz DUO nr kat. 220

Materiał głowicy:	- żeliwo sferoidalne EN-GJS-400
Materiał kolumny:	- stal ocynkowana ST 37, stal nierdzewna 1.4571
Materiał komory zaworowej:	- żeliwo sferoidalne EN-GJS-400
Nasady boczne:	- 2 x 75 mm
Średnica nominalna:	- 80 mm
Głębokość zabudowy:	- 1000, 1250, 1500 mm
Ciśnienie nominalne:	- 1,6 MPa

WARUNKI DODATKOWE I UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002; zm.: Dz. U. z 2010 r. nr 85, poz. 553 oraz z 2018 r. poz. 984) wyrób powinien być oznakowany znakiem jednostki dopuszczającej i dodatkowo numerem niniejszego świadectwa.

DYREKTOR CNBOP-PIB

st. bryg. dr inż. Paweł Janik

Józefów, dnia: 9 grudnia 2021 r.