NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- Państwowy Zakład Higieny

Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska

ATEST HIGIENICZNY

BK/W/0461/02/2018

ORYGINAŁ

HYGIENIC CERTIFICATE

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH – NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrób / product: **Kształtki polietylenowe elektrooporowe i doczołowe**

Zawierający / containing: polietylen PE 100

Przeznaczony do / destined: montażu w instalacjach służących do przesyłania wody, w tym wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w ciśnieniowych systemach kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz systemach kanalizacji podciśnieniowej

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Atest nie dotyczy parametrów technicznych wyrobów/The hygienic certificate does not apply to technical parameters of the products.

Instalację służącą do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, przed oddaniem do użytku, należy przepłukać wodą w objętości zapewniającej jej całkowitą wymianę.

Wytwórca / producer:

FOX FITTINGS Sp. z o.o. Sp.K.
43-330 Wilamowice
ul. Więźniów Oświęcimia 50

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

FOX FITTINGS Sp. z o.o. Sp. k.
43-330 Wilamowice
ul. Więźniów Oświęcimia 50

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2021-07-05 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2021-07-05 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 5 lipca 2018

The date of issue of the certificate: 5th June 2018

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska

z up. Maciej Szoł

dr Bożena Krogulska

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic certificate
Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska NIZP-PZH / Department of Environmental Health and Safety NIPH-NIH
00-791 Warszawa, ul.Chocimska 24 / 00-791 Warszawa, Chocimska 24, Poland
e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl tel. +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349, fax: +48 22 54-21-287